



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60112.0142.2026

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **STERYLIS BASIC – (100, 150, 300, 400, 800), STERYLIS PURE AIR-100, STERYLIS PURE AIR-100 SMART**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, farbę proszkową, stal nierdzewną, włókninę filtracyjną, polipropylen, lampę UV-C i inne składniki/materiały zgodnie z dokumentacją przedłożoną do oceny

Przeznaczony do / destined: stosowania w budynkach użyteczności publicznej (biura, hotele, obiekty szkolno-wychowawcze, obiekty podmiotów wykonujących działalność leczniczą), a także w magazynach, halach przemysłowych, restauracjach, obiektach usługowych i sakralnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie urządzeń musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one instalowane.

Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń klasy S1. Zalecane jest umiejscowienie urządzeń w sposób, który uniemożliwia kierowanie nawiewu powietrza bezpośrednio na osoby przebywające w pomieszczeniu.

Montaż i eksploatacja zgodnie z instrukcją obsługi dołączonej przez producenta. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

MILOO-ELECTRONICS Sp. z o.o.
32-720 Nowy Wiśnicz
Stary Wiśnicz 289

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

MILOO-ELECTRONICS Sp. z o.o.
32-720 Nowy Wiśnicz
Stary Wiśnicz 289



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2031.06.22 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2031.06.22 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 22 czerwca 2026

The date of issue of the certificate: 22nd June 2026

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 up. M. Jemśkeł
dr n. med. Maciej Szczotko